ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЪЕКТ № 58 ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ГКУ «Объект № 58»)

187010, Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, пос. Ульяновка, п./я 3
Тел: 595-82-70, т/факс: (81361) 32-087
Эл. адрес: guob58@gmail.com

ОГРН: 1134716001342
ИНН/КПП: 4716038771/ 471601001

От 25.09.2014 № 08-11/990

на №_____ от _____

Генеральному директору
ООО «Градостроительное общество развития территорий»

И.Ю.Когену

Техническое заключение № 178 от 25.09.2014 г.
на присоединение местной системы оповещения к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения Ленинградской области (РАСЦО ЛО).

В соответствии с п. 4 совместного приказа МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России:

- от 25 июля 2006 г. № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» системы оповещения всех уровней должны технически и *программно сопрягаться.*

1. Для организации централизованного оповещения:
«Проект планировки и проект межевания территории площадью 56,3 га западной части деревни Хязельки, МО Колтушское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО Колтушское сельское поселение, д.Хязельки необходимо произвести присоединение местной системы оповещения к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения Ленинградской области (РАСЦО ЛО) по каналу связи с точкой присоединения в узле связи муниципального района или цифровому IP-VPN каналу с использованием оборудования операторов связи, имеющего стык с РАСЦО ЛО или другого каналообразующего оборудования, сопрягающегося с *комплексом П-166.*
2. Выполнить проектные, монтажные, пуско-наладочные работы по присоединению объектовой системы оповещения к РАСЦО ЛО .
3. Предусмотреть технические решения, обеспечивающие получение сигналов оповещения при отсутствии штатного электроснабжения.

4. Местная система оповещения (МСО) должна обеспечивать:

- прием сигналов управления, передаваемых по РАСЦО ЛО;
- автоматизированное исполнение команд РАСЦО ЛО;
- ретрансляцию сигнала «Внимание Всем» и последующего речевого сообщения, передаваемых по РАСЦО ЛО;
- местное управление;
- возможность задействования в любое время суток при нахождении людей на объекте при отсутствии штатного электроснабжения.

Указанные работы должны проводиться специализированными организациями, имеющими лицензию на выполнение этих работ.

5. Проект в части подключения к РАСЦО ЛО должен быть согласован с ГКУ «Объект № 58» и должен содержать структурную схему передачи сигналов оповещения с разграничением зон ответственности (предоставить проект для согласования в двух экземплярах , сброшюрованные на бумажном носителе и в электронном виде).

6. По завершении монтажных и пуско-наладочных работ произвести испытание системы совместно с специалистами ГКУ «Объект № 58» и специалистами Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

6.1. Испытания системы оповещения провести путем передачи сигналов оповещения с центра оповещения Ленинградской области, единой дежурной диспетчерской службы муниципального района, а так же с местного пульта управления.

6.2. По результатам испытаний составить акт.

7. По завершении приемки и ввода в эксплуатацию ОСО составить паспорт на систему оповещения, копию направить в адрес ГКУ «Объект № 58» и Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

Настоящее техническое заключение действительно в течение 2-х лет.

И. о. начальника учреждения А.А. Нефедов

Исп. Левченко Г.П.
тел/факс (813-61) 32280 доб. 3332