



Общество с ограниченной ответственностью
"Управление сетевыми комплексами"

ул. Молодцова, д. 7, корп. 3, пом. 3н
г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1
Ленинградская обл., 188650
Тел./факс: (812) 495-69-02
Факс: (812) 495-69-06
www.nwusk.ru; e-mail: mail@nwusk.ru
ОКПО 80565940, ОГРН 1077847453200
ИНН/КПП 7801441120/470301001

№ 524-001 от «4» мая 2014г.

Генеральному директору
ООО «Дизайн-Карго»
В.Ф. Канаеву

188660, Ленинградская область, Всеволожский р-н,
д.Порошкино, дорога на Мендсары д.10
Тел.: (812)600-06-20
Факс: (812)600-06-21

О присоединении объектов ООО «Дизайн-Карго»
расположенных в д.Разметелево

Уважаемый Владислав Фёдорович!

В дополнение к исх.№191-001 от 21.02.12 сообщаем, что для технологического присоединения потребителей в районе территории юго-западнее дер. Разметелево, Всеволожского района, Ленинградской области, массив Соржа-Рыжики, мощностью в объеме 4,7 МВА, по уровню напряжения 0,4 кВ и II категории надежности электроснабжения, требуется выполнение следующих мероприятий:

- проектирование и строительство нового источника ПС 110/10 кВ в районе д.Колтуши;
- строительство распределительной подстанции (РП) 10 кВ на территории массива Соржа-Рыжики;
- строительство двух кабельных/воздушных линий 10 кВ, от новой ПС 110/10 кВ до РП 10 кВ, ориентировочной протяженностью 6 км;
- строительство необходимого количества (определяется проектом) трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ, распределительной сети 10 кВ от РП до ТП 10/0,4 кВ.

Указанные выше мероприятия выполняет сетевая организация за счет платы по договору на технологическое присоединение.

Точки присоединения определены в РУ 0,4 кВ проектируемых ТП.

Стоимость технологического присоединения будет определена по индивидуальному проекту после получения заявки на технологическое присоединение, в порядке предусмотренном действующим законодательством.

Генеральный директор

А.В. Ладыгин